

Międzyrzecz, dnia 20-04-2017r.

## ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację pomieszczenia serwerowni, instalacji i modernizacji okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci elektrycznej, SSWiN oraz SAP w Międzyrzeczu.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Czy zamawiający dopuszcza użycie przewodów okablowania strukturalnego w kategorii 6A F/FTP?

**Tak. Zamawiający dopuszcza użycie takich przewodów.**

2. Proszę o podanie wymiarów szaf serwerowych

**Wymiary szaf serwerowych wynoszą 800x1200mm h=42U a dokładny ich opis zawiera plik „Opis techniczny - instalacje elektryczne i teletechniczne.pdf”.**

3. Proszę o podanie wymiarów podłogi technicznej lub powierzchni na której ma być zamontowana podłoga techniczna

**Zgodnie z załączoną dokumentacją powierzchnia podłogi technicznej wynosi 13,26 m<sup>2</sup>. Szkic podłogi ujęty został w załączniku do SIWZ – „E-4.pdf”. Opis techniczny podłogi ujęty został w pliku „Opis techniczny - instalacje elektryczne i teletechniczne.pdf”.**

**Podłoga powinna być wyposażona w stopień schodowy z poziomu zero do połowy wysokości właściwego poziomu podłogi technicznej w świetle drzwi pomieszczenia serwerowni oraz powinna być odsunięta o około 50 cm od ścian okiennej. Wysokość podłogi 30cm.**

4. Proszę o podanie wymiarów UPS-a lub wymiaru miejsca w którym podłoga techniczna ma być przygotowana do instalacji UPS –a

**Rozmiar stelaża pod zabudowę UPS-a wynosi 600x1000mm a jego lokalizacja oznaczona została symbolicznie na szkicu pomieszczenia serwerowni w pliku „E-4.pdf”. Lokalizacja stelaża powinna znajdować się centralnie względem ściany bocznej serwerowni i naprzeciw ściany bocznej ostatniej z szaf serwerowych. Na rzucie widnieje błędne przesunięcie w kierunku ściany okiennej.**

5. Czy przedmiotem zamówienia jest również dostawa i montaż UPS-a ?jeśli tak to o jakich parametrach .

**Nie. Dostawa i montaż UPS-a nie jest przedmiotem zamówienia.**

6. Czy przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji dostawa oraz montaż systemu CCTV?

**Nie. Dostawa i montaż systemu CCTV nie jest przedmiotem zamówienia.**

7. Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa SMS ?

**Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa SMS**

**w zakresie podanym w przedmiarze, na który składają się tylko systemy SSWiN oraz SAP.**

STAROSTA  
*Grzegorz Gąbryelski*

