

Międzyrzecz, dnia 05-06-2020r.

ES.272.13.2020.PL

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu oraz modernizacja budynku warsztatów szkolnych w Międzyrzeczu”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Jeden z Wykonawców zadał pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy drzwi zewnętrzne w kotłowni mają być stalowe , czy aluminiowe. Prosimy również o podanie koloru stolarki.
2. Proszę o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na obszerną dokumentację oraz na ilość załączonych przedmiarów. Pierwotny termin składania oferty nie pozwala Wykonawcom na dokładne sprawdzenie dokumentacji oraz na zebranie wszystkich ofert oddostawców, co w konsekwencji uniemożliwia rzetelne w przygotowanie oferty na zadanie.
3. Proszę o załączenie wszystkich przedmiarów w formacie ath. Załączone do dokumentacji przedmiary w formacie ath. są uszkodzone(np. podczas ich spakowywania do pliku rar.) i programy do kosztorysowania nie mogą ich otworzyć.
4. Proszę o podanie terminu i godziny wizji lokalnej.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Drzwi zewnętrzne wykonane z ciepłego aluminium, kolor antracyt zbliżony do RAL 7016 (ostatecznie do uzgodnienia z Użytkownikiem na etapie montażu). Okna zewnętrzne w kolorze białym.
2. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 17 czerwca 2020 r. do godziny 10:00.
3. Wszystkie przedmiary są dołączone w wersji ath.
4. Termin i godzina wizji lokalnej do uzgodnienia z dyrektorem szkoły.

STAROSTA

Agnieszka Olender