

Centrala wentylacyjna wywiewna typ VS-30-L-G/S (lub równoważna)
z odzyskiem ciepła- wymiennik glikolowy o wym. 1490x961x660
o ciężarze 214kg+10%, o wydajności 2885m³/h, ciś. dysp. 300 Pa

OZNACZENIA:

- przewód zasilający c.t. w budynku
 - przewód powrotny c.t. w budynku
 - przewód zasilający wymiennik glikolowy
 - przewód powrotny wymiennika glikolowego
 - skrapliny
 - kanał wentylacyjny nawiewny - N do wykonania
 - kanał wentylacyjny wywiewny - W do wykonania
 - kanał wentylacyjny nawiewny - N istniejący
 - kanał wentylacyjny wywiewny - W istniejący
 - nawiewnik okienny
 - tuleja ochronna
- NH1**-nawiewnik higrosterowalny okienny EHA 20-50
o wydajności 20-50 m³/h, montaż w ramie okiennej
prod. aereco (lub równoważny)

Uwagi:

- w związku z wykonanymi istniejącymi kanałami należy kanały i kształtki do wykonania wg specyfikacji domierzać przed ich wykonaniem na placu budowy
- kanały wentylacyjne prowadzić w izolacji cieplnej o grubości 5cm
- w pomieszczeniach kuchni zastosować kanały z blachy kwasoodpornej
- podejścia do anemostatów wykonać z rur giętych typu aluflex
- oznaczenia kanałów i elementów wentylacji mechanicznej wg specyfikacji elementów wentylacji
- na wysokości central wentylacyjnych w suficie wykonać otwory montażowe dla obsługi centrali, o szerokości centrali
- przewody c.t. prowadzić w izolacji cieplnej
- wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych
- zwrócić szczególną uwagę na kompensację wydłużeń cieplnych przewodów
- odpowietrzniki automatyczne montować w najwyższych punktach instalacji
- przewody instalacji sanitarnych prowadzić ze spadkami w kierunku kotłowni min. 3‰

ANTA architekci

66-400 Garzów Wlkp, ul.Londyńska 3D/18, tel./fax. 95 783 54 47, tel. mob. 602 49 13 02
architekci.anta@gmail.com

INWESTOR:				
OBJEKT: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi				
ADRES:	ul. Przemysłowa 42 66-440 Skwierzyna			
BRANŻA:	sanitarna	FAZA: Projekt Wykonawczy		
	Imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Józef Rożewski	8/91/Gw instalacje sanitarne w pełnym zakresie	2013.07.31	
TREŚĆ:	Rzut przyziemia-instalacja wentylacji		SKALA 1:100	NR RYS. 2/S

